



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.Чебоксары
428000, Чувашская Республика, город Чебоксары, пр.Тракторостроителей, д.111
тел. (8352)23-11-38, факс: (8352)23-11-38, E-mail: ond-chbr@21.mchs.gov.ru

г.Чебоксары
(место составления акта)

«07» марта 2023 года
(дата составления акта)
16 час. 00 мин.

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ №21-211-2023/0013рс/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Казенному учреждению Чувашской Республики «Республиканский центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения распоряжения (решения) заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Чебоксары управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии Чернова Сергея Николаевича №21-211-2023/0013рс от 01.02.2023 (учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий — 21230061000203695135) в период с 10 час. 00 мин. 06.02.2023 по 16 час. 00 мин. 07.03.2023 по месту: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Хозяйственный проезд, д. 7 инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Чебоксары управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии (государственным инспектором города Чебоксары по пожарному надзору) старшим лейтенантом внутренней службы Пушкиным Дмитрием Владимировичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка в отношении зданий, помещений и территорий которыми владеет и (или) пользуется: Казенное учреждение Чувашской Республики «Республиканский центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики, ИНН 2127325606; 428006, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Хозяйственный проезд, д. 7.

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

1) Директор Кузнецова Ольга Владимировна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	При изменении в 2003 году функционального назначения здания (с Ф 4.2 на Ф 1.1) не обеспечено выполнение требований пожарной безопасности, установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом применительно к новому назначению этого здания	ч. 3. ст. 80 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1.2. ч.1 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации п.16(н) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479.	13.11.2023	
2	Отсутствует декларации пожарной безопасности	ч. 1 ст. 64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	13.11.2023	
3	Устройство для открывания окна, в наружной стене лестничной клетки типа ЛП, расположено на высоте выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки, при этом не предусмотрено установка удлинительной штанги без применения автоматических и дистанционно- управляемых устройств	п.1 ч.2 ст.1, ч 4 ст.4, ч.1 ст.6 ч. 1 ст. 56 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.5.4.16 (б) СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты	13.11.2023	
4	Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение здания не менее чем от двух пожарных гидрантов, расположенных на расстоянии до 200 м (на расстоянии до 200 м расположен 1 пожарный гидрант, 2 пожарный гидрант расположен на расстоянии более 300 м)	п.1 ч.2 ст.1, ч 4 ст.4, ч.1 ст.6 ч. 1 ст. 62 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п.8.5, 8.9. СП 8.13130. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности п.8.16 СНиП 2.04.02-84*	13.11.2023	
5	При срабатывании системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в кабинетах административной части здания на уровне 1,5 метра от пола не превысил постоянный уровень шума данного помещения на 15 дБА (допустимый уровень звука постоянного шума в помещении 40 дБА, фактически уровень шума в помещении составил 45дБА)	п.1 ч.2 ст.1, ч 4 ст.4, ч.1 ст.6 ч 4 ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 4.2, 4.8 СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности	13.11.2023	
6	При срабатывании системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в спальнях помещений уровень звука на	п.1 ч.2 ст.1, ч 4 ст.4, ч.1 ст.6 ч 4 ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	13.11.2023	

	уровне головы спящего человека составляет менее 70 дБА (фактически 66 и 52 дБА)	безопасности». п. 4.3 СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности		
7	Ширина эвакуационных выходов из здания составляет менее 1,2 м (фактическая 0,85 м)	п.1 ч.2 ст.1, ч 4 ст.4, ч.1 ст.6ч. 1 ст. 52, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п.5.1.4 СП 1.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п.6.16 СНиП 21-01-97*	13.11.2023	
8	Ширина эвакуационных выходов со второго этажа (с коридора №6 на лестничную клетку №25 и №24, согласно плана БТИ) менее 1,2 м(фактически 0,76 м и 0.77м.)	п.1 ч.2 ст.1, ч 4 ст.4, ч.1 ст.6 ч. 1 ст. 52, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п.5.1.4. СП 1.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п.6.16 СНиП 21-01-97*	13.11.2023	
9	На объекте отсутствует проектная документация на системы противопожарной защиты	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479.	13.11.2023	
10	Не проведены эксплуатационные испытания ограждений на крыше здания	п.17 (б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479	13.11.2023	
11	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479	13.11.2023	
12	В номерах спальных помещений отсутствуют планы эвакуации на случай пожара, план эвакуации, расположенный в коридоре 1 этажа, выполнен не в соответствии с фактическим расположением помещений	п. 5, 84 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479	13.11.2023	
13	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и открывание ворот, установленных на проездах и подъездах, для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. При этом в качестве альтернативного варианта не предусмотрено круглосуточное	п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479.	13.11.2023	

дежурство персонала непосредственно у места установки ворот на проездах, либо для обеспечения дистанционного открывания не устроена видео- и аудиосвязь			
---	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

«07» марта 2023 года

Инспектор ОНД и ПР по г.Чебоксары УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии (государственный
инспектор города Чебоксары по пожарному надзору)

Пушкин Дмитрий Владимирович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа
государственного пожарного надзора)

«07» марта 2023 года



В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 10 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

