



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ПРОКУРАТУРА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

Прокуратура Калининского района
г. Чебоксары

Чăваш Республикин Шупашкар хулинчи
Калинин районĕн прокуратури

ул. Кадыкова, 16, г. Чебоксары, 428031
тел. (8352) 52-30-98, факс (8352) 54-10-49

27.01.2023 № 03-06/Прдп139-23-20970026



325957 865304

Директору КУ «Республиканский
центр для лиц без определенного
места жительства» Минтруда
Чувашии

Кузнецовой О.В.

Хозяйственный проезд, д. 7,
г. Чебоксары, ЧР, 428000

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
федерального законодательства

Прокуратурой района по поручению прокуратуры республики от 18.01.2023 № 72-24/254-23 проведена проверка соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, антитеррористической защищённости, условиям для оказания первой медицинской помощи, а также доступности таких учреждений для лиц с ограниченными возможностями.

Установлено, что КУ «Республиканский центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства» Минтруда Чувашии имеет приемно-диагностическое отделение, которое имеет в своей структуре комнату для приема посетителей, регистратуру, санузел, комнату для первичного медицинского осмотра, душевую установку на 2 места, дезинфекционную камеру для обработки вещей, обуви и белья принимаемых на обслуживание бездомных граждан, комнату для хранения их личных вещей, помещение для хранения использованного белья; отделение временного пребывания, которое имеет в своей структуре мужское и женское отделение, изолятор на 2 места, буфетную (раздаточную) комнату на 12 человек, комнату для мойки и хранения столовой посуды, кухню электроплитой, комнату для хранения продуктов с холодильным оборудованием, 2 санузла, комнату для хранения уборочного инвентаря, комнату для медицинского персонала, медицинский пункт; молельная и административно-хозяйственное отделение.

В жилой комнате в женском отделении на первом этаже на 3 кроватях матрасы имеют чехлы (клеенки) у которых нарушена целостность (рваные), что не позволяет проводить влажную обработку с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 9.24, п. 9.40 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Дезинфекционная камера в учреждении не эксплуатируется с 01.01.2021 по 27.01.2023 в связи с этим постельные принадлежности (матрасы, подушки,

Прокуратура Калининского района г. Чебоксары Чувашской Республики - Чувашии Дата: 27.01.2023 № 03-06/Прдп139-23-20970026

одеяла) не подвергаются обработке в дезинфекционной камере по мере загрязнения, по эпидемическим показаниям, а также после выписки проживающих, что является нарушением п. 9.40 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Также установлено, что в КУ «Республиканский центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства» Минтруда Чувашии приготовление пищи не производится, питание для посетителей организовано 1 раз (ужин) в сутки. В 2022 году поставка готовой пищи осуществлялась по договору с ООО «Центр XXI», с 1 января по 27 января 2023 года поставка готовой пищи из организации общественного питания не осуществлялась, питание посетителей осуществлялось лапшой для быстрого приготовления, что не соответствует требованиям п. 9.34 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Проведенной проверкой исполнения требований федерального законодательства о пожарной безопасности с привлечением специалистов ГУ МЧС России по Чувашской Республике при эксплуатации названного КУ «Республиканский центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства» Минтруда Чувашии проверки выявлены многочисленные нарушения пожарной безопасности. и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

В нарушение ч. 1 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ) отсутствует декларации пожарной безопасности, также в нарушение Федерального закона № 123-ФЗ, приказа МЧС России от 12.03.2020 № 151 «Об утверждении свода правил СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре, устройство для открывания окна, расположенное в наружных стенах лестничной клетке типа Л 1, расположено на высоте выше 1,7 м. от уровня площадки лестничной клетки, при этом не предусмотрено установка удлинительной штанги без применения автоматических и дистанционно-управляемых устройств, расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение здания не менее чем от двух пожарных гидрантов, расположенных на расстоянии до 200м. (второй пожарный гидрант расположен на расстоянии более (300 м), в здании на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение, включающееся при отключении основного

рабочего освещения, в коридоре на первом этаже на пути эвакуации имеется перепад высоты менее 0,45 м. (фактическая высота 0,15 м.) (коридор № 6 согласно плану БТИ от февраля 2006 г.), в помещении складов № 10, 18 (согласно плану БТИ от февраля 2006 г.) на первом этаже здания отсутствует система пожарной сигнализации, дверь первого этажа, расположенная на лестничной клетке открывается не по направлению выхода из здания, в гараже пожарные извещатели закрыты защитными колпаками, в связи с чем система пожарной сигнализации находится в не рабочем состоянии.

В нарушение Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 на объекте допускается установка огнетушителей не в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание, отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, проектная документация на системы противопожарной защиты, на объекте не обеспечивается ознакомление (под подпись) прибывающих физических лиц с мерами пожарной безопасности, отсутствует протокол испытаний ограждений на крыше здания, запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, в спальнях комнатах отсутствуют планы эвакуации на случай пожара, план эвакуации, расположенный в коридоре 1 этажа выполнен не в соответствии с фактическим расположением помещений, система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и открывание ворот, установленных на проездах и подъездах, для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. При этом в качестве альтернативного варианта не предусмотрено круглосуточное дежурство персонала непосредственно у места установки ворот на проездах, либо для обеспечения дистанционного открывания не устроена видео и аудиосвязь, путь эвакуации из помещения кухни на первом этаже загроможден (расположена плита для готовки пищи)

Кроме этого проведенной проверкой были выявлены нарушения федерального законодательства при оказании первой медицинской помощи. Согласно Федеральному закону от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» медицинская помощь организуется и оказывается в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, а также с учетом стандарта медицинской помощи.

Приказом Минздрава России от 30.10.2020 № 1183н «Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в неотложной форме» (далее – Приказ Минздрава России от 30.10.2020 № 1183н) определены требования к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями упаковок и наборов для оказания скорой медицинской помощи. В нарушение Приказа Минздрава России от 28.10.2020 № 1165н в наборах для оказания первичной медицинской помощи: при анафилактическом шоке отсутствует раствор стофантина 0,02%-10 мл. в

амп. № 10; при электротравме отсутствуют раствор АТФ 1% - 2,0 мл. в ампулах № 10, раствор диазепама 0,5% - 2,0 мл. в ампулах № 5, раствор мезатона 1% - 1,0 мл. в ампулах № 10; при гипертоническом кризе отсутствует раствор лазикса 1% - 2,0 мл. в ампулах № 10; при бронхиальной астме раствор лазикса 1% - 2,0 мл. в ампулах № 10.

В соответствии с пунктами 1 и 7 ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее - Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ) одним из принципов противодействия терроризму в Российской Федерации являются обеспечение и защита основных прав свобод человека и гражданина, приоритет мер предупреждения терроризма. Согласно п. 3.1 ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ юридические лица обеспечивают выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), используемых для осуществления своей деятельности и находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании.

Согласно приказа КУ «Республиканский центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства» Минтруда Чувашии № 68/1 от 11.11.2022 «О назначении ответственного лица за проведение инструктажа по антитеррористической защищенности» ответственный за проведение инструктажа по антитеррористической защищенности проводит повторный инструктаж каждые 6 месяцев.

В нарушение вышеуказанных требований юрисконсульт Сковцов А.В. не прошел повторный инструктаж по антитеррористической защищенности.

Такое положение в дальнейшем не должно допускаться, виновные должностные лица подлежат привлечению к установленной законом ответственности.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона «О прокуратуре РФ»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с обязательным участием представителя прокуратуры района.
2. Принять меры, направленные на устранение названных нарушений и недопущения их впредь. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц учреждения, допустивших нарушения к дисциплинарной ответственности.
3. О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить в прокуратуру района письменно в установленный законом месячный срок.

Заместитель прокурора района

советник юстиции

Н.Г. Иванова, 54-11-86



А.В. Тарапыгин