

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«29» сентября 2022 г., 21230061000203726243

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Чебоксары управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике -
Чувашии**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«26» декабря 2023 г., 17 час. 00 мин. № 2311/211-21/233-П/ПВП

(дата и время составления предписания)

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «30» ноября 2023 г., № 2311/211-21/233-П/РВП, учетный номер проверки 21230061000203726243.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Молодейкин Евгений Леонидович – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Чебоксары управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии (государственный инспектор города Чебоксары по пожарному надзору)

2. Пушкин Дмитрий Владимирович – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Чебоксары управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии (государственный инспектор города Чебоксары по пожарному надзору)

3. Анисимова Светлана Александровна – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Чебоксары управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии (государственный инспектор города Чебоксары по пожарному надзору)

4. Козеняшев Дмитрий Алексеевич – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Чебоксары управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии (государственный инспектор города Чебоксары по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. Чувашия Чувашская Республика -, г Чебоксары, ул 324 Стрелковой дивизии, Здание 21А

2. Чувашия Чувашская Республика -, г Чебоксары, ул Хузангая, Здание 29А

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Г. ЧЕБОКСАРЫ" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИНН 2130122116, адрес регистрации юридического лица: 428031, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, ЧЕБОКСАРЫ, 324 СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ УЛИЦА, 21, А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «13» декабря 2023 года, 09 час. 00 мин.

по «26» декабря 2023 года, 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

03 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. (ул. 324 Стрелковой дивизии, д.21а) На первом этаже здания на путях эвакуации в отделении дневного пребывания для отделки потолка применяются пластиковые плитки, для отделки стен применяются обои. Не представлены документы характеризующие показатели пожарной опасности отделочных материалов. (ч. 6, ст. 134, табл.28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479)
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 6, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Применение облицовочных материалов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных по функциональному назначению, этажности и вместимости осуществляется по таблицам 28 и 29 приложения к Техническому регламенту.
Срок устранения нарушения:
27.06.2024
2. (ул. 324 Стрелковой дивизии, д.21а) На первом этаже здания возле кабинета №11 в отделении дневного пребывания для отделки потолка применяются пластиковые плитки. Не представлены документы характеризующие показатели пожарной опасности отделочных материалов (ч. 6, ст. 134, табл.28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479)
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 6, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Применение облицовочных материалов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных по функциональному назначению, этажности и вместимости осуществляется по таблицам 28 и 29 приложения к Техническому регламенту.
Срок устранения нарушения:
27.06.2024
3. (ул. 324 Стрелковой дивизии, д.21а) На объекте не предусмотрены специальные текста оповещения для уведомления работников учреждения с исключением слов, способных вызвать панику (п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.12 ст.84 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», табл.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей. при пожаре. Требования пожарной безопасности»)
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
Срок устранения нарушения:
27.06.2024
4. (ул. 324 Стрелковой дивизии, д.21а) В коридоре блока социально реабилитационного отдела речевые оповещатели расположены на расстоянии менее 150 мм. от потолка до их верхней части (п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.4 ст.84 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей. при пожаре. Требования пожарной безопасности»)
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
Срок устранения нарушения:
27.06.2024
5. (ул. 324 Стрелковой дивизии, д.21а) Тип исполнения кабельного изделия систем противопожарной защиты не соответствует FRHFLTx (фактически кабельные изделия систем противопожарной защиты выполнены типом FRLS)(п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ч.2 ст.82 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.4 СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности, табл.2 ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности)
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

27.06.2024

6. (ул. 324 Стрелковой дивизии, д.21а) Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаума, установленного на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. При этом не предусмотрено ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума на проездах или дистанционно при устройстве видео- и (или) аудиосвязи с местом их установки

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 71, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.

Срок устранения нарушения:

27.06.2024

7. (ул. 324 Стрелковой дивизии, д.21а) Дверь эвакуационного выхода на путях эвакуации в социально реабилитационном отделе открывается не по направлению выхода из здания (п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ч.1 ст.53 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.22 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 6.17 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

27.06.2024

8. (ул. 324 Стрелковой дивизии, д.21а) Допускается установка менее 3-х пожарных извещателей в помещениях здания, где формирование сигналов на управление в автоматическом режиме системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре осуществляется при срабатывании не менее 2-х пожарных извещателей, включенных по логической схеме «И» без применения методов повышения достоверности сигнала о пожаре (п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ч.6 ст.83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.4.1, п. 6.6.1, п. 6.6.2 СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования, п. 14.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

27.06.2024

9. (ул. 324 Стрелковой дивизии, д.21а) Допускается совместная прокладка кабельных линий связи систем противопожарной защиты с кабелями питания систем противопожарной защиты и с другими кабелями и проводами в одном коробе (жгуте) (п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.15.14 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п.6.6 СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

27.06.2024

10. (ул. 324 Стрелковой дивизии, д.21а) Уровень звука в помещениях (комната №3 стационарного отделения, кабинет №11 отделения помощи семьям) при включенной системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не превышает допустимый уровень звука постоянного шума в защищаемом помещении на 15 дБА (допустимый уровень звука постоянного шума в помещении составляет 45 дБА, уровень звука в комнате №3 стационарного отделения составляет 57дБА, в кабинете №11 отделения помощи семьям составляет 54 дБА) (п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.4 ст.84 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2 П 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей. при пожаре. Требования пожарной безопасности»)
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
- Нарушенное обязательное требование:**
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
- Срок устранения нарушения:**
27.06.2024
11. (ул. 324 Стрелковой дивизии, д.21а) На путях эвакуации отсутствует аварийное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения (п.1 ч.2 ст.1, ч 4 ст.4, ч.1 ст.6, ч.9 ст.82 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.3.12 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.6.22 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений)
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
- Нарушенное обязательное требование:**
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
- Срок устранения нарушения:**
27.06.2024
12. (ул. 324 Стрелковой дивизии, д.21а) Применение зеркал на путях эвакуации возле поста охраны не обеспечивают безопасную эвакуацию людей (ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**
Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
- Нарушенное обязательное требование:**
Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
- Срок устранения нарушения:**
27.06.2024
13. (ул. Хузангая, д. 29 "А") Допускается совместная прокладка кабельных линий связи систем противопожарной защиты с кабелями питания систем противопожарной защиты и с другими кабелями и проводами в одном коробе (жгуте) (п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.15.14 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п.6.6 СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности)
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
- Нарушенное обязательное требование:**
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
- Срок устранения нарушения:**
27.06.2024
14. (ул. Хузангая, д. 29 "А") Отсутствует второй эвакуационный выход со второго этажа здания (п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п 4.2.9. СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", п. 6.12, п. 6.13 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений")
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
- Нарушенное обязательное требование:**
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического

регламента

Срок устранения нарушения:

27.06.2024

15. (ул. Хузангая, д. 29 "А") На путях эвакуации отсутствует аварийное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения (п.1 ч.2 ст.1, ч 4 ст.4, ч.1 ст.6, ч.9 ст.82 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.3.12 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.6.22 СНИП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 9, Глава 19, Статья 82. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания.


Срок устранения нарушения:

27.06.2024

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Чебоксары управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии (государственный инспектор города Чебоксары по пожарному надзору) Пушкин Дмитрий Владимирович

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



подпись

Пушкин Дмитрий Владимирович - Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Чебоксары управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии (государственный инспектор города Чебоксары по пожарному надзору), телефон: 88352231146, e-mail: PushkinDV@21.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

