



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
ОНДиПР по Красноармейскому и Цивильскому
районам

ул. 30-лет Победы, 11, с. Красноармейское, 429620
Телефон: 8(83530) 2-10-62 Факс: 2-10-62
e-mail: civ21@mail.ru

30.04.2019 г. № 16-2-15-29

Директору
БУ «Красноармейский ЦСОН»
Минтруда Чувашии
Ермакову Эдуарду Юрьевичу

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 33

« 30 » апреля 2019 г.

с. Красноармейское

(место рассмотрения город, село, район)

Я, старший инспектор ОНДиПР по Красноармейскому и Цивильскому районам, капитан
внутренней службы Кожиков М.Ю..

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

рассмотрев постановление №33 от 30 апреля 2019 г. по делу об административном
правонарушении на директора БУ «Красноармейский ЦСОН» Минтруда Чувашии Ермакова
Э.Ю..

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

находящегося по адресу: Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Ленина, д. 33

(юридический адрес или адрес регистрации)

Установил, что в ходе проверки на указанном объекте нарушены требования Правил
противопожарного режима в РФ, (утверждены постановлением Правительства РФ от 25
апреля 2012 г. №390):

а именно: 29 апреля 2019 г. 11 часов 00 минут в Отделении стационарного обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов д. Чадукасы БУ «Красноармейский центр социального обслуживания
населения» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики, расположенному
по адресу: Красноармейский район, д. Чадукасы ул. Центральная, д. 44, являясь
ответственным лицом за пожарную безопасность на объекте, совершил (а) административное
правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, а именно: _

- На складах кухни отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (п. 4 НПБ 110-
03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите
автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной
сигнализации»);

- Эвакуационная лестница со 2-го этажа не имеют сплошных ступеней с шириной
проступей не менее 0,2 м. (п. 5.4 СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения");

- В инструкции о мерах пожарной безопасности отсутствует информация о допустимом
(предельном) количестве людей, которые могут одновременно находиться в учреждении. (п. 461
Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. ПП РФ от 25.04.2012г.
№390);

- В тамбуре эвакуационного выхода в правом крыле складирована мебель. (п. 36 Правил
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. ПП РФ от 25.04.2012г. №390);

Чем совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 Кодекса
Российской Федерации административных правонарушений.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 КоАП РФ

(указываются номера статей)

Вам необходимо:

1. Принять безотлагательные меры по устранению причин и условий, способствовавших правонарушению в области пожарной безопасности в РФ.

2. О принятых мерах сообщить в месячный срок в ОНДиПР по Красноармейскому и Цивильскому районам УНД ГУ МЧС России по Чувашской Республике по адресу: с. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, д. 11 либо на электронный адрес: civ21@mail.ru/

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность


(подпись лица, вынесшего представление)

М.Ю. Кожиков

(расшифровка подписи)

Представление получил

30.04.2019г.

(дата, должность, подпись)

директор Ермаков Э.Ю.

(Ф.И.О.)

телефон доверия: ГУ МЧС России по Чувашской Республике: 8-8352-39-99-99