



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**
**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ**
**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Красноармейскому и
Цивильскому районам**

429620, Чувашская Республика, с. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, д. 11
тел. (83530)21-0-62, факс: (83530)22-3-68, E-mail: civ21@mail.ru

Предписание 9/1/4
по устранению нарушений требований пожарной безопасности
БУ «Красноармейский Центр социального обслуживания
населения» Министерства труда и социальной защиты Чувашской
Республики

С «08» апреля 2019 года по «29» апреля 2019 года по адресу: Красноармейский район, д. Чадукасы, ул. Центральная, д. 44, во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Красноармейского и Цивильского районов по пожарному надзору Пискарева А.Н. №9 от «01» апреля 2019 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 час 00 мин по 14 час 00 мин «18» апреля 2019 года, с 10 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. «24» апреля 2019 года, с 12 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин. «29» апреля 2019 года государственным инспектором Красноармейского и Цивильского района по пожарному надзору, капитаном внутренней службы Кожиковым М.Ю., была проведена плановая, выездная проверка в отношении: Отделения стационарного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов д. Чадукасы БУ «Красноармейский центр социального обслуживания населения» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики осуществляющего деятельность по адресу: Чувашская Республика, д. Чадукасы, ул. Центральная, д. 44.

Совместно с директором Ермаковым Эдуардом Юрьевичем.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретных мест выявленных нарушений	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
1.	На складах кухни отсутствует автоматическая пожарная сигнализация <i>26000 - 26471,59</i>	п. 4 НПБ 110-03 В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: с мокрыми процессами, венткамер, категории В4 и Д по пожарной опасности, лестничных клеток.	11.05.2020г.	<i>Решено по в здании</i>
2.	Эвакуационная лестница со 2-го этажа не имеют сплошных ступеней с шириной проступей не менее 0,2 м <i>15000</i>	п.5.4 СНИП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения" Допускается устройство наружных открытых лестниц на высоту до 3-го этажа включительно. Ширина таких лестниц должна быть не менее 0,8 м, а ширина сплошных проступей их ступеней - не менее 0,2 м.	11.05.2020г.	

