



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Прокуратура Красночетайского района

Чăваш Республикн Хĕрлĕ Чутай
районĕн прокуратури

ул. Победы, 1, с. Красные Четаи, 429040
тел. (83551) 2-12-57

31.05.2023 №03-03/Прдп145-23-20970011



Директору БУ ЧР
«Красночетайский ЦСОН» Минтруда
Чувашской Республики

Храмовой Н.Н.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о пожарной
безопасности и о санитарно-
эпидемиологическом благополучии
населения

Прокуратурой Красночетайского района Чувашской Республики проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности и о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в деятельности структурного подразделения БУ «Красночетайский ЦСОН» Минтруда и социальной защиты Чувашской Республики (далее - БУ ЧР «Красночетайский ЦСОН» Минтруда Чувашской Республики) - отделении стационарного обслуживания пожилых граждан и инвалидов в с. Березовка БУ ЧР «Красночетайский ЦСОН» Минтруда Чувашской Республики, в ходе которой выявлены нарушения закона в указанной сфере.

Согласно абз. 1 ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны в том числе выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В целях охраны жизни и здоровья населения, обеспечение безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, предотвращение возникновения и распространения инфекционных, неинфекционных заболеваний и устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к выполнению работ и предоставлению гостиничных, медицинских, бытовых,

социальных услуг, услуг в области культуры, спорта, организации досуга, развлечений, продаже товаров производственно-технического назначения для личных и бытовых нужд, а также к используемым хозяйствующими субъектами зданиям, сооружениям, помещениям, оборудованию и транспортным средствам постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44 утверждены санитарные правила СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее - СП 2.1.3678-20).

Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека биологических, химических, физических и иных факторов среды обитания и условий деятельности при оказании услуг общественного питания населению, несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний, установлены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

В целях защиты жизни и (или) здоровья человека, предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей (потребителей), защиты окружающей среды решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 принят технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (вместе с «ТР ТС 021/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции», далее - Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»).

Согласно ч. 1 ст. 1 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», областью применения данного технического регламента является:

- 1) объекты технического регулирования;
- 2) требования безопасности (включая санитарно-эпидемиологические, гигиенические и ветеринарные) к объектам технического регулирования;
- 3) правила идентификации объектов технического регулирования;
- 4) формы и процедуры оценки (подтверждения) соответствия объектов технического регулирования требованиям настоящего технического регламента.

Требования в части маркировки выпускаемой в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза пищевой продукции установлены решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки».

Согласно ч. 1 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» каждое здание

или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты.

В соответствии с ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть:

- 1) установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов;
- 2) обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы;
- 3) организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения).

Согласно п. 26 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

В ходе проверки, проведенной 25.05.2023 совместно со специалистом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Шумерля» - врачом по гигиене детей и подростков Евлачовой С.А. и главным государственным инспектором Красночетайского района по пожарному надзору Ярабаевым А.В. в период времени с 14 часов 30 минут до 15 часов 30 минут в отделении стационарного обслуживания пожилых граждан и инвалидов в с. Березовка БУ ЧР «Красночетайский ЦСОН» Минтруда Чувашской Республики (далее – Отделение), расположенном по адресу: Чувашская Республика, Красночетайский р-н, с/пос. Атнарское, д. Березовка, ул. Шоссейная, д. 44а, установлено, что администрацией Отделения не соблюдаются необходимые требования СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условия деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнения работ, оказания услуг», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», а именно:

✓ - в нарушение п. 9.15, 9.16 СП 2.1.3678-20 не выделены помещения медицинского обслуживания, в составе приемно-карантинного отделения имеется 1 палата изолятора вместо 2-х (мужской и женской), отсутствует

буфетная приемно-карантинного отделения, оборудованная моечными ваннами, шкафом для хранения посуды и инвентаря, столом, не выделен медицинский кабинет, что не соответствует требованиям - в спальнях комнатах № 2 и № 3 организовано проживание 4-х человек, при нормативе – 3 человека.

- в нарушение п. 9.21 СП 2.1.3678-20 нарушена отделка потолка в тамбуре при входе в здание в помещение для хранения уборочного инвентаря – визуально определяются следы попадания влаги, признаки поражения грибком.

- в нарушение п. 9.47 СП 2.1.3678-20 обработка постельных принадлежностей в дезинфекционной камере после выписки проживающих не проводится, документы, подтверждающие факт проведения обработки, не представлены.

- в нарушение п. 9.36 СП 2.1.3678-20 не обеспечено наличие чистой посуды (стеклянной, фаянсовой, одноразовой), а также отдельных промаркированных подносов для чистой и использованной стеклянной и фаянсовой посуды, контейнеров для сбора использованной посуды одноразового применения.

- в нарушение подп. 4 п. 2 статьи 14 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» горячий цех не оборудован умывальной раковиной для рук с подводкой горячей и холодной воды, со средствами для мытья рук и устройствами для вытирания и (или) сушки рук.

- в нарушение п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 бытовые холодильники в совмещенном мясорыбном и овощном цехе, мучном цехе, складе для хранения пищевых продуктов не промаркированы.

- в нарушение п. 2.12, 2.13, 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 производственные цеха пищеблока не оборудованы системой вентиляции.

- в нарушении требований ч. 3 ст. 5, ч. 9, 13 ст. 17, ч. 2 ст. 13 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п. 1 ч. 4.1, п. 1 части 4.2, части 4.12 статьи 4 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», п. 2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 замороженная нарезанная морковь в 3-х пакетах из полимерного материала в количестве 1,5 кг каждый, на которую не представлена товаросопроводительная документация, обеспечивающая прослеживаемость данной продукции, содержащая сведения об оценке (подтверждении) соответствия требованиям технических регламентов, на которые отсутствует маркировка (транспортная упаковка, этикетки, листы-вкладыши) с указанием следующих сведений: наименование пищевой продукции; состав пищевой продукции; сведения о количестве пищевой продукции; о дате изготовления и сроке годности пищевой продукции; об условиях хранения пищевой продукции, которые установлены изготовителем; о наименовании и месте нахождения изготовителя пищевой продукции; рекомендации и (или) ограничения по использованию; о показателе пищевой ценности; сведения о наличии в продукции компонентов, полученных с применением ГМО; о едином знаке обращения продукции на рынке государств

- членов Таможенного союза, на которые отсутствует информация о применении пестицидов при выращивании продукции растительного происхождения.

- в нарушение п. 7.1.14, 7.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 не оставлены суточные пробы капусты тушеной от обеда 23.05.2023, порционного сливочного масла, чая с молоком от завтрака 24.05.2023; нарушены требования к отбору и хранению суточных проб, так, пробы курицы отварной от 24.05.2023, супа с макаронными изделиями, котлеты от 25.05.2023 хранятся в стеклянных банках без крышек, помещенных в пакеты из полимерного материала, что не соответствует требованиям.

Кроме того, проведенной проверкой соблюдения требований пожарной безопасности установлено, что в нарушение п. 26 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» в стационарном отделении запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Выявленные нарушения закона оказывают негативное влияние на жизнь и здоровье пожилых граждан и инвалидов, проживающих в отделении стационарного обслуживания в с. Березовка.

Причинами и условиями, способствовавшими совершению выявленных нарушений закона, является ненадлежащее исполнение своих обязанностей должностными лицами Отделения, а также отсутствия контроля со стороны руководства общества, за что виновные лица подлежат привлечению к установленной законом ответственности, за допущенные нарушения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района, принять действенные меры по устранению указанных нарушений закона, причин и условий им способствующих и недопущению впредь подобных нарушений.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения закона.

3. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный срок с приложением копии приказа о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности (при наличии).

Прокурор района

старший советник юстиции

А.И. Петров