

Акт
обследования и категорирования объекта
административного здания БУ «Порецкий ЦСОН» Минтруда Чувашии

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию места с массовым пребыванием людей:

Председатель комиссии: директор Захарова Наталья Алексеевна

Члены комиссии:

1. Сотрудник УФСБ России по Чувашской Республике – Лукин Дмитрий Петрович;
2. Майор внутренней службы, начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Порецкому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике – Романов Сергей Геннадьевич;
3. Майор полиции, начальник ПЦО Алатырского ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Чувашской Республике – Чувашии» - Захаренко Николай Геннадьевич.
4. Специалист по социальной работе – Гаранина Наталия Викторовна.

Основание:

Постановление правительства РФ от 13 мая 2016 года № 410 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», приказ директора бюджетного учреждения Чувашской Республики «Порецкий центр социального обслуживания населения» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики (далее - Учреждение) от 21 апреля 2022 года № 49 «О создании комиссии по обследованию и категорированию объектов БУ «Порецкий ЦСОН» Минтруда Чувашии» с дополнением к приказу № 75 «а».

Комиссия в период 4 по 8 июля 2022 года провела обследование вышеуказанного объекта с целью установления состояния его антитеррористической защищенности и установила следующее:

I. Общие сведения об объекте (территории)

Учредитель: Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики, г.Чебоксары, 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский пр-т, д.3, пом.1 , телефон организации (приемная): 8(8352)26-13-22, факс: (8352)55-23-92, e-mail: mintrud@cap.ru

(наименование, адрес, телефон, адрес электронной почты (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Чувашская Республика, Порецкий район, с. Порецкое, ул. Октябрьская, д. 6, тел. 8(83543)2-24-78, 8(83543)2-19-65, факс 8(83543)2-15-67, e-mail: porcson_porezk@cap.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

БУ «Порецкий ЦСОН» Минтруда Чувашии
(сокращенное наименование объекта (территории))

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
(основной вид деятельности органа (организации))

Основное функциональное назначение объекта: административное здание (нежилое).

Общая площадь объекта - 776 кв. м, заняты под здание объекта - 192,3 кв. м., протяженность периметра – 97,6 м. Общая площадь территории, занимаемой учреждением составляет 969 кв. метров (занята под здание и земельный участок).

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком: от 24.02.2016 г. № 21-21-02/010/2007-311;

Свидетельство о праве пользования объектом недвижимости: от 24.02.2016 г. № 21-21-02/013/2006-293;

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 15.04.2022 г.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Захарова Наталья Алексеевна, директор БУ «Порецкий ЦСОН» Минтруда Чувашии, служебный телефон/факс - (83543)2-15-67, мобильный телефон – 89050288702, электронный адрес: e-mail: porcson_porezk@.cap.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, факс)

Краткая характеристика объекта:

Объект представляет собой отдельно стоящее двухэтажное строение смешанного типа (1 этаж кирпичный, 2 этаж деревянный), расположенное в жилом секторе, здание учреждения граничит: с северо-запада с частным земельным участком, с северо-востока и юго-запада с объектом частного домовладения, с юго-востока территория учреждения граничит с проезжей частью по ул. Октябрьская.

Год завершения строительства объекта 1976, данные о вводе в эксплуатацию отсутствуют. Общая площадь здания 192,3 кв. м., внутренние перегородки – деревянные, керамзитобетонные, междуэтажные перекрытия - деревянные, чердачное перекрытие - деревянное, стропильная система крыши – деревянная, покрыта огнестойким составом (испытания по контролю качества огнезащитной обработки стораемых конструкций № 315 от 23 августа 2018 г.), кровля покрыта металлочерепицей. Полы – выравнивание деревянное, верхнее покрытие - линолеум, в санузле – керамическая плитка. В здании имеется один лестничный проём (деревянный) и 21 оконный проём. Оконные блоки из ПВХ, частично – распашные. Отопление индивидуальное, газовое. Водоснабжение – централизованное.

В здании расположены 7 рабочих кабинетов и 2 проходных помещения. На 1 этаже расположены один рабочий кабинет площадью 35,8 кв.м., проходное помещение для проведения мероприятий с гражданами, вместимость до 20 человек (площадь 32,5 кв. м), тамбур, санитарный узел, подсобное помещение. С северо-запада, с задней стороны здания в пристройках располагаются: газовая котельная площадью 7,4 кв.м. и склад площадью 2,7 кв.м. На втором этаже расположены 6 кабинетов, 1 подсобная комната и коридор.

Учреждение имеет 3 эвакуационных выхода, в том числе один главный.

Выходы расположены:

- на 1 этаже: с юго-западной стороны - главный вход со стороны ул. Октябрьская и один запасной выход на северо-западную сторону территории объекта;

- на 2 этаже 1 запасной выход на эвакуационную незадымляемую металлическую лестницу, выходящую на северо-восточную сторону, на улицу Октябрьская. Испытания наружной пожарной лестницы произведено сотрудниками Чебоксарского городского отделения Чувашского республиканского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», протокол № 1 от 18.07.2022 г.;

Находятся в рабочем состоянии, проходы к ним свободны. Внутри здания имеется аварийное освещение эвакуационных путей.

Все три двери – металлические, имеют внутренние защёлки и врезные замки, ключи от замков находятся у директора, сторожей и уборщика служебных помещений. В нерабочее время входы в здание закрыты на ключ.

Территория с фасадной части здания оборудована ограждением из готовых металлических решетчатых панелей ограждения высотой 2030мм, шириной 2500 мм (панель сварная, НАЙЛОФОР, материал – проволока стальная низкоуглеродистая по ГОСТ 3282-74, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие горячий цинк + порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, размер ячейки 200x55 мм, цвет – RAL 6005 «зеленый») на металлических опорных стойках, протяженностью 25 м.

Со стороны ул. Октябрьская имеются:

- 1 въездные распашные, металлические, двухстворчатые ворота с навесным замком, высота 2030 мм, ширина 4000 мм (панели ворот сварные из стержней, диаметр прутка 4 мм, размер ячейки 50x20 покрытие – цинк+ порошковое полимерное покрытие, цвет – RAL 6005 «зеленый», способ монтажа – под бетонирование);

- 1 металлическая калитка со встроенным замком высота 2030 мм, ширина 1000 мм (полотна калиток сварные, диаметр прутка 4 мм, покрытие – цинк + порошковое полимерное покрытие, цвет RAL 6005 «зеленый», способ монтажа – под бетонирование). В ночное время ворота и калитка закрываются на замок.

На территории объекта с северо-западной, задней стороны здания расположена открытая беседка для отдыха.

С целью обеспечения условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждении с 9 апреля по 21 июня 2021 года производился капитальный ремонт здания и прилегающей территории по адаптации. В ходе ремонта адаптированы пути движения инвалидов, помещения индивидуального обслуживания, универсальной кабины уборной, входной группы, прилегающей территории со строительством парковочного места на сумму 1 102 800 тыс. руб. После завершения ремонта внесены изменения в паспорт доступности объекта, в Карту доступности на интернет-портале «Жить вместе» внесены сведения об объекте (ссылка https://zhit-vmeste.ru/map/?ELEMENT_ID=181962).

В связи с истечением срока (более 5 лет) и изменением планировки кабинетов и других конструкций после ремонтов, изготовлена новая техническая документация: технический паспорт на административное здание Центра и технический план.

Электропроводка скрытая под стеновым гипсокартоном и навесными потолками. Электроснабжение в здании отключается от распределительного силового щита, который находится на 1 этаже.

II. Сведения о работниках, посетителях и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы (функционирования) объекта: понедельник – пятница, продолжительность рабочего дня составляет 8 часов. Режим работы: с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, обеденный перерыв: с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, суббота, воскресенье, государственные праздники - выходные дни. График работы сторожей скользящий (посменный), с 21 часа 00 минут до 7 часов 45 минут, без выходных дней.

(в том числе продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории): 46 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящихся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно):

18 человек (13 сотрудников и посетителей от 1 до 5 человек).

4. Максимальное количество, находящихся на объекте (территории) в течение дня работников и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящихся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно): до 51 человека.

5. Среднее количество, находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящихся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: в ночное время визуальный контроль осуществляет 1 сторож с 21.00 до 07.45, в выходные и праздничные дни с 21.00 до 07.45.

6. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): отсутствуют.

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень потенциально опасных участков объекта (территории) (при наличии):

№ п/п	Наименование	Количество работников и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь, (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1.	Газовая котельная	18 (13 работников + до 5 посетителей)	7,4	Взрыв, размещение взрывных устройств	Полное или частичное разрушение здания, появление пострадавших и жертв, временное или полное прекращение функционирования объекта в результате разрушения, большой финансовый ущерб на восстановление объекта, а также потеря имущества и оборудования. Гибель или ранение сотрудников и посетителей.
	Коридоры, тамбур, туалет,	18 (13 работников	70,1	Взрыв, размещение взрывных	Полное или частичное разрушение здания,

2.	лестничные марши	+ до 5 посетителей)		устройств, захват заложников, распространение химических, биологических и радиационных веществ (РХБВ), поджог, вооруженное нападение.	появление пострадавших и жертв, временное или полное прекращение функционирования объекта в результате разрушения, большой финансовый ущерб на восстановление объекта, а также потеря имущества и оборудования. Гибель или ранение сотрудников и посетителей.
3.	Электрощитовая (находится в котельной)	18 (13 работников + до 5 посетителей)	7,4	Взрыв, поджог, вмешательство в работу системы электроснабжения	Прекращение подачи электроэнергии, временное или полное прекращение функционирования системы, финансовый ущерб, появление пострадавших или жертв, разрушение части помещений

2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии):

№ п/п	Наименование	Количество работающих, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
-	-	-	-	-	-

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): проникновение на территорию учреждения через ограждение, въездные ворота и калитку используя перелаз, таран, взрыв. Проникновение на объект учреждения через центральный вход в административное здание, запасные выходы и окна с помощью поджога, взрыва, разбития, механического разрушения и по предварительному сговору с сотрудниками или персоналом объекта с целью прохода на территорию и в помещение учреждения, проноса (провоза) запрещенных - предметов и веществ, посредством транспортных и иных средств, способных доставить взрывчатые вещества на объект.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

захват заложников при помощи холодного, огнестрельного оружия, либо предметов конструктивно схожих с настоящим оружием, либо предметов, веществ и механизмов при помощи которых можно причинить тяжкий вред здоровью или смерть. Умышленный поджог с использованием горюче-смазочных и иных легковоспламеняющихся жидкостей, угроза совершения террористического акта с использованием взрывных устройств (взрывчатых веществ), воздействие на потенциально опасные участки и критические элементы здания, применение радиоактивных, химических, ядовитых и биологических веществ (РБВХ), бактериологических веществ, автотранспортных средств, квадрокоптеров или иных летательных аппаратов, способных переносить поражающие вещества, а также иные отравляющие вещества при использовании пищи и воды.

VI. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

- таран на автомобильном транспорте;
- закладка взрывного устройства в здании учреждения, либо на прилегающей территории с целью поражения большого количества людей;
- подрыв взрывного устройства вносимого в здание с использованием террористов-смертников, вносимых вещей (пакетов, сумок, коробок и т.д.)
- проникновение посторонних лиц на территорию учреждения с целью захвата заложников с применением огнестрельного или холодного оружия, или предметом похожим на него;
- подрыв припаркованного автомобиля в непосредственной близости от здания учреждения с целью его разрушения;
- применение ядов при использовании пищи и воды;
- применение радиоактивных, химических, ядовитых и биологических веществ;
- применение легковоспламеняющихся веществ при совершении поджога.

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

в результате совершения террористического акта возможно полное или частичное разрушение здания, уничтожение имущества, прекращение функционирования объекта, большой финансовый ущерб с потерей имущества и оборудования, возможно большое количество пострадавших и гибель персонала, посетителей, выход из строя потенциальных участков и критических элементов.

Общая площадь возможной зоны разрушения, зоны заражения – 192,3 кв.м., площадь возможной зоны заражения – 776 кв. м (площадь территории), полная балансовая стоимость здания – 926 199,02 рублей, полная балансовая стоимость имущества – 1 723 757,11 рублей. (площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших при совершении террористического акта на объекте (территории): до 51 человека.

Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершения террористического акта: 2 649 956,13 рублей.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- для постоянного контроля за состоянием антитеррористической защищенности в БУ «Порецкий ЦСОН» Минтруда Чувашии создана комиссия в составе 5 человек. В учреждении назначено ответственное лицо, которое отвечает за ведение документации по антитеррористической защищенности в кабинетах и помещениях учреждения (назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности: назначен приказом директора № 86 от 01.09.2021 г.);

- каждые полгода проводятся инструктажи, последний инструктаж проведен 28.02.2022 г. на тему: «Действия персонала организаций, учреждений при угрозе и осуществлении террористического акта»;

- 1 раз в год проводятся учения и тренировки с персоналом по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях;

- при возникновении непредвиденных ситуаций при контроле за состоянием антитеррористической защищенности в учреждении, ответственный за антитеррористическое состояние сообщает директору и диспетчеру ЕДДС, а также в отделение полиции по Порецкому району. До приезда дежурной группы ответственным лицом за антитеррористическую защищенность БУ «Порецкий ЦСОН» Минтруда Чувашии эвакуируется персонал и посетители из опасного участка здания;

- наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности: ведется вся необходимая документация;

- документы по вопросам подготовки мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов, связанные с обеспечением пожарной безопасности, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. «О противопожарном режиме»: проводятся инструктажи, занятия и практические тренировки с сотрудниками учреждения;

- документы по организации обеспечения информационной безопасности, разработке и реализации мер, исключающих несанкционированный доступ к информационным ресурсам объекта: приказ директора № 140 от 14.09.2016 г. «О порядке доступа в помещения учреждения», так же на каждом компьютере установлен пароль для входа в систему;

- наличие информационного стенда (табло), содержащего схему эвакуации. при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефонов правообладателя объекта, аварийно – спасательных служб, правоохранительных органов, органов безопасности: имеются планы эвакуации на 1 и 2 этажах здания;

- ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности объекта проведено: 19.05.2017 г.;

- для предотвращения пожара работниками учреждения применяются первичные средства пожаротушения – огнетушители, кошма, песок;

- из средств, используемых для обеспечения антитеррористической защищенности применяются мобильные и стационарные телефоны;

- постоянный визуальный контроль в рабочие дни осуществляется в ночное время сторожем с 21.00 до 07.45, праздничные и выходные дни с 21.00 до 07.45. - физическая защита здания

учреждения силами и подразделениями отделения полиции и вневедомственной охраны – не производится:

- реагирование на срабатывание охранно-пожарной сигнализации осуществляет филиал ФГУП «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Техническое обслуживание производит ФГУП «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации на основании договора на оказание услуг по мониторингу объекта № 2001S01179 от 10.01.2022г.;

- при возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического характера, дополнительно привлекаются иные правоохранительные органы и аварийно-спасательные службы:

- ОП по Порецкому району МО МВД России «Алатырский» (дежурная часть) – 8(835)432-10-02;

- Пожарная часть № 38 КУ «Чувашская Республиканская противопожарная служба» (82543)2-10-01; с мобильного – 101 или 112.

- Скорая помощь – 8(83543)2-10-03;

- Служба газа – 8(83543)2-10-04;

- ООО «Порецкагропромэнерго» - 8(83543)2-22-20;

- Единая дежурно-диспетчерская служба – 112, 8(83543)2-22-00;

- МУП «ОП и ЖКХ» Порецкого района - 8(83543)2-23-32;

- Управление ФСБ России по Чувашской Республике (дежурный) – 8(8352)-621500 (дежурный), 397101 (телефон доверия);

- ГУ МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии (ЦУКС) – 8(8352)62-32-08;

- Управление Росгвардии по Чувашской Республике – Чувашии – 8(8352)63-11-26.

1. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

- система оповещения и управление эвакуацией. В учреждении имеются: планы эвакуации, автоматическая пожарная сигнализация, тревожная сигнализация СОКОЛ – Б8Н, основной и запасные выходы оснащены светящимся табло;

- средства видеонаблюдения: установлено периметральное наружное видеонаблюдение из 3 камер, 1 камера внутри помещения, находится в коридоре на 1 этаже;

- средства освещения периметра и территории (достаточное);

- периметральное ограждение (достаточное).

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории);

а) объектовые системы оповещения:

прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (ППКОП) «Сокол Б8Н» заводской № 08450875 от 03.11.2008г. Состоит: прибор базовый (ПБ) «Сокол 3/GSM», блок питания, аккумулятор, тревожная кнопка. Обслуживание осуществляет ФГУП «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации на основании договора на оказание услуг по мониторингу объекта № 2001S01179 от 10.01.2022г.;

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи: один бензиновый генератор Suamprion GG2800;

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): периметральное ограждение, система видеонаблюдения, на эвакуационных выходах установлены металлические двери, которые оборудованы запорными устройствами (врезными замками), кнопка тревожной сигнализации с подключением на ФГУП «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации;

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей: отсутствуют;

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории): ночное освещение обеспечено лампой уличного освещения над входом в здание, с южной стороны здания по

ул. Октябрьская территория учреждения освещается уличными фонарями ДРЛ-светодиодные;

е) наличие системы видеонаблюдения: имеется 3 наружные аналоговые видеокамеры, обеспечивающие обзор центрального входа, парковки, въездных ворот и заднего двора, и 1 внутренняя видеокамера, срок хранения записи 10 суток, ресивер к системе видеонаблюдения RVi-HDRouLA-M и монитор (ЛОС) для визуального контроля установлены в кабинете директора. Объем жесткого накопителя 1 Тб. Обслуживание осуществляет Чебоксарское городское отделение Чувашского республиканского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество».

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и транспортных средств): отсутствуют. Имеется 1 металлическая калитка для прохода людей и 1 парные металлические неавтоматизированные ворота, запираемые на навесной замок, ключи от замков находятся у директора, сторожей и уборщика служебных помещений;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей):

э/в – всего 3 (все двери металлические и имеют внутренние врезные замки), из них: 1 входная дверь:

вход №1 – центральный (основной), находящаяся на 1 этаже, дверь металлическая с врезным замком, закрывающаяся на внутренний замок, ориентирована на юго-запад;

2 эвакуационных выхода:

выход №1 – дверь металлическая с врезным замком, находящаяся на 1 этаже, запасной выход, закрывающаяся на внутренний замок, ориентирована на северо-запад;

выход №2 - дверь металлическая с врезным замком, находящаяся на 2 этаже, запасной выход, закрывающаяся на внутренний замок, с выходом на эвакуационную незадымляемую металлическую лестницу, ориентирована на северо-восток;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: отсутствует;

г) физическая охрана объекта (территории): отсутствует.

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации:

имеется прибор охранно пожарной сигнализации «КВАРЦ». Состоит из блока управления, извещателей пожарно дымовых оптико-электронных ИП 212-41М (в количестве 20 штук, находятся во всех внутренних помещениях центра на 1 и 2 эт.). Обслуживание осуществляет Чебоксарское городское отделение Чувашского республиканского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» на основании договора на производство работ по техническому обслуживанию средств пожарной сигнализации № 28 от 11.01.2022г.;

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: за территорией учреждения расположен 1 пожарный гидрант № 25, находящийся в 60 м, ориентирован на северо-запад;

в) наличие автоматической системы пожаротушения: отсутствует;

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: имеется световой оповещатель «Маяк». Обслуживание осуществляет Чебоксарское городское отделение Чувашского республиканского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» на основании договора на производство работ по техническому обслуживанию средств пожарной сигнализации № 28 от 11.01.2022г.;

д) наличие внутренних пожарных кранов: отсутствуют;

е) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): расположены на каждом этаже: на 1 этаже 2 шт. - марки ОУ-3 – 1 шт., ОП-4 – 1 шт., на 2 этаже 2 шт.- марки ОУ-3 – 1 шт., ОП-4 – 1шт., в котельной 2 шт. - марки ОУ-3 – 1 шт., ОП-4 – 1шт. (перезарядка огнетушителей произведена 07.04.2022г.), договор на оказание услуг №2 от 18.04.2022 г.;

VIII. Выводы и рекомендации

Выводы:

По результатам обследования административного здания БУ «Порецкий ЦСОН» Минтруда Чувашии объекту присвоена вторая категория.

Выводы о надежности охраны объекта и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

В целом антитеррористическая защищенность объекта соответствует требованиям Постановления правительства РФ от 13 мая 2016 года № 410 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (с изменениями и дополнениями от 7 февраля 2018 г., 15 августа 2020 г.).

Недостатки (рекомендации):

Комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

1. Увеличить срок хранения видеозаписей с камер видеонаблюдения до 30 суток;
2. Установить громкоговорящую систему речевого оповещения (микрофон, динамик).
3. Разработать план эвакуации работников и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта.


IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии):

Дополнительных сведений нет


(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)


Председатель комиссии:

 Н.А. Захарова

Члены комиссии:

 Д.П. Лукин

 С.Г. Романов

 Н.В. Гаранина

 Н.Г. Захаренко