

21220061000201127038  
от 29.09.2021



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ-ЧУВАШИИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по г. Шумерля и Шумерлинскому району**

429120, Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Ленина, д. 35  
тел.: 8(83536)2-19-06, факс: 8(83536)2-19-06, E-mail: ond-shum@21.mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: бюджетному учреждению Чувашской Республики "Шумерлинский  
комплексный центр социального обслуживания населения" Министерства труда и  
социальной защиты Чувашской Республики,  
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение: распоряжения (решения) начальника отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы по г. Шумерля и Шумерлинскому району управления  
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России  
по Чувашской Республике – Чувашии майора внутренней службы Гордеевой Анастасии  
Валериановны (главный государственный инспектор г. Шумерля и Шумерлинского  
района по пожарному надзору) от 26.01.2022 №1, в период с 07.02.2022 по 18.02.2022  
капитаном внутренней службы Тортевым Евгением Сергеевичем, старшим инспектором  
отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шумерля и  
Шумерлинскому району управления надзорной деятельности и профилактической  
работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии  
(государственным инспектором г. Шумерля и Шумерлинского района по пожарному  
надзору)

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа  
государственного пожарного надзора)

проведена: плановая выездная проверка бюджетного учреждения Чувашской  
Республики "Шумерлинский комплексный центр социального обслуживания населения"  
Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики, в связи с  
выполнением ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и  
индивидуальных предпринимателей ОНД и ПР по г. Шумерля и Шумерлинскому  
району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного



управления МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии на 2022 год,  
 размещенного на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации  
 в сети «Интернет» <http://plan.genproc.gov.ru/plan2022/>  
 (контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор Волкова Елена Ильинична.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
г. Шумерля, проезд Мебельщиков, д 9				
1.	<p>В помещении бытовки на первом этаже отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации.</p> <p>На первом этаже в помещении бытовки смонтировать автоматическую установку пожарной сигнализации.</p>	<p>ст. 54 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p> <p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020)</p> <p>54. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.</p> <p>п. 6.1.6 Тип СПС (адресная или безадресная) должен определяться в соответствии с <u>приложением А</u> приказа МЧС России от 31.07.2020 N 582 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем</p>	06.02.2023	



	<p>противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" (вместе с "СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования").</p> <p>п. 4 НПБ 110-03. «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:</p> <p>с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;</p> <p>категории В4 и Д по пожарной опасности;</p> <p>лестничных клеток.</p>		
Шумерлинский муниципальный округ, д. Кадеркино, ул. Интернациональная, д. 1			
<p>2. Подъезд пожарных автомобилей к зданию не обеспечен по всей длине со всех сторон.</p> <p>Обеспечить подъезд пожарных автомобилей к зданию по всей длине со всех сторон.</p>	<p>СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»</p> <p>8.1 Подъезд пожарных автомобилей к жилым и общественным зданиям, сооружениям должен быть обеспечен по всей длине:</p> <p>а) с двух продольных сторон - к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой 28 и более метров, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.2, Ф4.3, Ф4.4 высотой 18 и</p>	06.02.2023	



		<p>более метров;</p> <p>б) с одной продольной стороны - к зданиям и сооружениям вышеуказанных классов с меньшей высотой при выполнении одного из следующих условий:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- оконные проемы всех помещений или квартир выходят на сторону пожарного подъезда, либо все помещения или квартиры имеют двустороннюю ориентацию;</li><li>- при устройстве со стороны здания, где пожарный подъезд отсутствует наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой;*</li><li>- при устройстве наружных лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий;</li></ul> <p>в) со всех сторон - к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1. На территории, расположенной между подъездом для пожарных автомобилей и зданием или сооружением не допускается размещать ограждения (за исключением ограждений для палисадников), воздушные линии электропередачи, осуществлять рядовую посадку деревьев и устанавливать иные конструкции, способные создать препятствия для работы пожарных автолестниц и автоподъемников.</p> <p>Примечание. Под проездом для пожарных автомобилей подразумевается участок территории или сооружения (моста, эстакады и др.), по которому возможно передвижение пожарных автомобилей с соблюдением нормативных требований по безопасности движения транспортных средств. Под подъездом для пожарных автомобилей подразумевается участок территории или сооружения, по которому возможно как указанное передвижение пожарных автомобилей, так и стоянка с возможностью приведения в рабочее состояние всех механизмов и выполнения действий по тушению пожара и проведению спасательных работ. Планировочные</p>	
--	--	--	--



	<p>"Технический регламент в требованиях пожарной безопасности" помещения складского назначения.</p>			
4.	<p>В помещении бытовки на первом этаже отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации. На первом этаже в помещении бытовки смонтировать автоматическую установку пожарной сигнализации.</p>	<p>ст. 54 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p> <p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020)</p> <p>54. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.</p> <p>п. 6.1.6 Тип СПС (адресная или безадресная) должен определяться в соответствии с <u>приложением А</u> приказа МЧС России от 31.07.2020 N 582 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" (вместе с "СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования").</p> <p>п. 4 НПБ 110-03. «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». В зданиях и сооружениях следует защищать</p>	06.02.2023	



		<p>соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:</p> <p>с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);</p> <p>венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;</p> <p>категории В4 и Д по пожарной опасности;</p> <p>лестничных клеток.</p>		
5.	<p>Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначены указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.</p> <p>Обозначить направление движения к источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020)</p> <p>п. 48 Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.</p>	06.02.2023	



сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.			
---	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор Валкова Анна  
Ильинична  
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Арт.  
(подпись)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шумерля и Шумерлинскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии (государственный инспектор г. Шумерля и Шумерлинского района по пожарному надзору) капитан внутренней службы **Е.С. Тортев**  
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

