



323940 338309

ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА  
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИШумерлинская межрайонная  
прокуратураЧуваш Республикн Сёмёрле хулипе  
районён прокуратуриул. Октябрьская, 23, г. Шумерля, 429122  
тел. (83536) 2-33-6103.02.2023 №Прдр-20970020-4-23/20970020Директору бюджетного  
учреждения Чувашской  
Республики «Шумерлинский  
комплексный центр социального  
обслуживания населения»  
Министерства труда и социальной  
защиты Чувашской Республики

Волковой Е.И.

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**об устранении нарушений  
федерального законодательства

Во исполнение поручения прокуратуры Чувашской Республики № 72-24/254-23-20970001 от 19.01.2023 о проведении проверки соблюдения прав граждан, прибывающих в организациях для престарелых, инвалидов, бездомных и лиц без определенного места жительства, Шумерлинской межрайонной прокуратурой совместно с отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шумерля и Шумерлинскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии по проведена проверка исполнения федерального законодательства при организации работы стационарного отделения БУ ЧР «Шумерлинский комплексный центр социального обслуживания населения» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

Требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

Нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ.

Шумерлинская межрайонная прокуратура  
Чувашской Республики - Чувашия  
Дата: 03.02.2023

В силу ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности;
- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;
- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (далее - ППР).

Проверкой установлено, что на момент проверки в стационарном отделении БУ ЧР «Шумерлинский комплексный центр социального обслуживания населения» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики в нарушение ч.1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, пункта 3 таблицы 2 СП 3.13130.2009 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа, установленная в здании стационара, при срабатывании оповещает всех посетителей, пребывающих в учреждении, с помощью текста, не соответствующего требованиям законодательства.

Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, в нарушение п. 26 ППР.

Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в складских помещениях 2-го этажа), что является нарушением п. 12 ППР.

Огнетушители на объекте защиты расположены на горючем основании, что противоречит п. 409 ППР.

На двери чердачного помещения не размещена информация о месте хранения ключей, в нарушение п. 18 ППР.

Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и открывание ворот, установленных на проездах и подъездах, для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. При этом в качестве альтернативного варианта не предусмотрено круглосуточное дежурство персонала непосредственно у места установки ворот на проездах, либо для обеспечения дистанционного открывания не устроена видео- и аудиосвязь, в нарушение п. 71 ППР.

Отсутствует указатель направления движения к источникам противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью либо световой указатель, подключенный к сети электроснабжения и включенный в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, в нарушение п. 48 ППР.

Руководитель организации не обеспечил наличие в помещении дежурного персонала, инструкции о порядке действия при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты, в нарушение п. 56 ППР.

Светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской, в нарушение п. 37 ППР.

На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пуконаладочных испытаний указанных систем, в нарушение п. 54 ППР.

В соответствии с вышеизложенным, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре РФ»,

### ПРЕДЛАГАЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление **с участием работников межрайонной прокуратуры.**

2. О времени и месте рассмотрения настоящего представления **заблаговременно** сообщить в Шумерлинскую межрайонную прокуратуру.

3. Принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений законодательства, их причин и условий, им способствующих и недопущению их впредь.

4. Решить вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии с требованиями ст. 192 ТК РФ.

5. О результатах рассмотрения представления сообщить в Шумерлинскую межрайонную прокуратуру в письменной форме **в установленный законом месячный срок** с приложением копий документов, подтверждающих привлечение к ответственности виновных лиц.

Заместитель межрайонного прокурора

советник юстиции

Н.М. Ксенофонов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 01B96C6CFE5F698F137E285F3D493617  
Владелец Ксенофонов Николай Михайлович  
Действителен с 06.06.2022 по 30.08.2023