



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Прокуратура Моргаушского района
Чуваш Республикин Муркаш районён
прокуратури

ул. Гагарина, 4, с. Моргауши, 429530
тел. (83541) 62-7-44

14.03.2022 № 03-08-2022/Прдп87-22-20970013



219890 300315

БУ ЧР "Юськасинский дом-интернат для престарелых и инвалидов" Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
обязательных требований пожарной
безопасности

24.02.2022 года прокуратурой Моргаушского района проведен осмотр зданий (помещений) БУ ЧР "Юськасинский дом-интернат для престарелых и инвалидов" Минтруда Чувашии, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Моргаушский район, с.Юськасы, ул. Центральная, д. 63, в ходе которого выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности.

Установлено, что по состоянию на 24.02.2021 года в БУ ЧР "Юськасинский дом-интернат для престарелых и инвалидов" Минтруда Чувашии проживают (получатели социальных услуг) 50 проживающих. Из указанного числа проживающих имеют инвалидность 42 человека.

Как следует из ст. 5 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Статьей 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" установлено, что руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;

Г 006290

Прокуратура Моргаушского района Чувашской
Республики - Чувашия
№ 03-08-2022/Прдп87-22-20970013

содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Согласно статье 38 Федерального закона РФ от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Вместе с тем, в нарушение вышеуказанного законодательства и Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 Бюджетным учреждением Чувашской Республики «Юськасинский дом - интернат для престарелых и инвалидов» Министерства труда Чувашской Республики, расположенное по адресу: Чувашская Республика, Моргаушский район, с. Юськасы, ул. Центральная, д. 63:

✓ - устройства для samozакрывания дверей находятся в не исправном состоянии (п. 14 Правил);

✓ - ограждение на крыше (покрытии) здания находится в не исправном состоянии (подпункт, а) п. 17 Правил);

- на дверях лестничной клетки отсутствуют приспособления для samozакрывания (п. 24 Правил);

- при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов допускается хранение инвентаря и материалов (подпункт в) п. 27 Правил);

✓ - направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (абзац 3 п. 48 Правил);

✓ - на объекте защиты отсутствует (не представлен) утвержденный руководителем организации регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, составленный в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем (абзац 2 п. 54 Правил).

Несоблюдение вышеперечисленных требований действующего законодательства, образует состав административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.4. КоАП Российской Федерации.

В соответствии с Уставом БУ ЧР "Юськасинский дом-интернат для престарелых и инвалидов" Минтруда Чувашии руководитель действует без

доверенности от имени Бюджетного учреждения, в том числе представляет интересы и совершает сделки.

Согласно приказа Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 23.12.2020 года №241лс Шивиряева Валентина Николаевна назначена на должность директора БУ ЧР "Юськасинский дом-интернат для престарелых и инвалидов" Минтруда Чувашии.

Указанные нарушения стали возможны в результате ненадлежащего исполнения обязанностей работников БУ ЧР "Юськасинский дом-интернат для престарелых и инвалидов" Минтруда Чувашии и ослаблением контроля со стороны руководства Учреждения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием прокурора, принять конкретные меры по устранению нарушений федерального законодательства, недопущении их впредь.

2. Привлечь лиц, виновных в допущенных нарушениях, к дисциплинарной ответственности.

3. О времени и месте рассмотрения настоящего представления заблаговременно сообщить в прокуратуру района.

4. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру района в письменной форме в установленный законом месячный срок с приложением копий документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений и привлечение к ответственности виновных лиц.

Прокурор района
старший советник юстиции



В.В.Шоркин