



**ЧӐВАШ РЕСПУБЛИКИН ЁСЛЕВ ТАТА  
СОЦИАЛЛА ХӐТЛЕХ  
МИНИСТЕРСТВИН «ЕТӐРНЕРИ  
ХАЛАХАН СОЦИАЛЛА БИТӐВӐСЕНЕ  
ТИВӐСТЕРЕКЕН ПӐРЛЕШӐЛЛЕ  
ЦЕНТРЕ» ЧӐВАШ РЕСПУБЛИКИН  
БЮДЖЕТ УЧРЕЖДЕНИЙӐ**

Прокуратура Ядринского района

**БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
«ЯДРИНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР  
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
НАСЕЛЕНИЯ» МИНИСТЕРСТВА ТРУДА  
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

ИНН 2119000770 ОГРН 1122136000546  
429060, Чувашская Республика, г. Ядрин,  
ул. 30 лет Победы, д. 29,  
тел/факс. (83547) 22-5-31, 22-5-52  
E-mail: cson\_jad@cap.ru  
26.06.2023 г. № 01-09/283  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

БУ «Ядринский КЦСОН» Минтруда Чувашии в ответ на Представление об устранении нарушений требований законодательства об образовании и противодействии терроризму, пожарной безопасности от 29.05.2023 № 3-05-2023/Прдп309-23-20970021 (далее – Представление) направляет следующую информацию:

1) Представление рассмотрено с участием помощника прокурора Воронова М.В.

2) Приняты меры по устранению указанных в Представлении нарушений и недопущению впредь подобных нарушений:

в части соблюдения требований антитеррористической защищенности объекта обеспечен контроль за выполнением мероприятий по антитеррористической безопасности;

разработан План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД РФ, территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории);

разработаны Порядок эвакуации работников объекта, а также посетителей в случае получения информации об угрозе совершения террористического акта либо о его совершении; Инструкции персоналу при поступлении угрозы террористического акта по телефону, при захвате террористами заложников, при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство; План проведения учений, тренировок по безопасной и своевременной эвакуации работников, иных лиц, находящихся на объекте (территории), при получении информации об угрозе совершения террористического акта либо его совершении;

издан Приказ № 62/2 от 01.06.2023 «О мерах по защите информации при разработке и хранении паспорта безопасности и других документов, содержащих информацию ограниченного распространения»;

разработаны Порядок организации охранных мероприятий, обеспечения обхода (осмотра) уязвимых мест (участков), а также периодичности проверок (обхода и осмотра) зданий (строений, сооружений), систем подземных коммуникаций и стоянок автомобильного транспорта; Инструкция по действиям работников в условиях возможного биологического заражения;

издан Приказ №68/4 от 01.06.2023 «Об организации охраны, пропускного и внутриобъектового режимов работы в зданиях и на территории БУ «Ядринский КЦСОН»; Приказ №68/3 от 01.06.2023 «Об утверждении и введении в действие Инструкции по организации и обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов на территории и объектах БУ «Ядринский КЦСОН»;

организован периодический обход и осмотр объекта, а также периодическая проверка помещений, сведения о проверке внесены в журнал;

утверждены План обеспечения безопасности объекта; Инструкция руководителю учреждения по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности сотрудников в условиях повседневной жизни; Должностная инструкция сотрудника ответственного за выполнение мероприятий по антитеррористической защите.

Приняты меры по разработке Паспорта безопасности объекта, формируется состав комиссии по обследованию и категорированию объекта.

в части соблюдения требований пожарной безопасности

ведется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, где отражается информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности;

на объекте в месте установки приемно-контрольных приборов пожарных размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты;

неисправность устройств для самозакрывания дверей, доводчиков устранена;

декларация пожарной безопасности разработана;

настенные звуковые и речевые оповещатели установлены на расстоянии 150 мм от потолка до верхней части оповещателя;

проведены испытания ограждения крыши (протокол №1 от 22.06.2023);

на дверях чердачного помещения и подвала размещена информация о месте хранения ключей;

на путях эвакуации обеспечено наличие знаков пожарной безопасности.

Копии документов и фотографии прилагаются.

3) Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности:

специалисту по социальной работе Горшкову В.М. – ответственному за организацию работы по обеспечению антитеррористической защищенности объекта объявлено замечание;

начальнику хозяйственного отдела Афанасьеву Д.А. – ответственному за пожарную безопасность объявлено замечание.

Копии приказов прилагаются.

Директор



Н.Н. Степанова