

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном правонарушении

«25» мая 2023 года

г. Ядрин

Прокурор Ядринского района Чувашской Республик старший советник юстиции Захаров В.Ю., рассмотрев материал проверки по факту нарушения должностным лицом – директором БУ ЧР «Ядринский КЦСОН» Минтруда Чувашии Степановой Нины Николаевны законодательства о пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой Ядринского района совместно с ОНДиПР Ядринскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии в период времени с 11 часов 00 минут по 14 часов 00 минут 23.05.2023 проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности учреждений социальной защиты, в частности БУ ЧР «Ядринский КЦСОН» Минтруда Чувашии, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. 30 лет Победы, д. 29.

Статьей 4 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» определены основные принципы охраны здоровья.

В соответствии с ч. 2 ст. 9 Закона органы государственной власти и органы местного самоуправления, должностные лица организаций несут в пределах своих полномочий ответственность за обеспечение гарантий в сфере охраны здоровья, установленных законодательством Российской Федерации.

Статьей 6 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» предусмотрено, что за причинение вреда здоровью граждан, приведшего к инвалидности, лица, виновные в этом, несут материальную, гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В силу п. 1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее - Правила) Правила противопожарного режима содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

Согласно ст. 38 вышеназванного закона ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества, руководители федеральных органов исполнительной власти, руководители органов местного самоуправления, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.

Проведенной проверкой установлено, что в здании БУ ЧР «Ядринский КЦСОН» Минтруда Чувашии, расположенном по адресу: Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. 30 лет Победы, д. 29, в нарушение п.54 Правил противопожарного режима Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – Правила) на объекте защиты информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не ведется.

При этом, в нарушение п.10 Правил на объекте в местах установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты.

В п. 14 Правил в учреждении устройства для самозакрывания дверей на первом и втором этажах неисправны, доводчики на противопожарных дверях сняты;

Кроме того, не представлена уточненная декларация пожарной безопасности в отношении здания БУ ЧР «Ядринский КЦСОН» Минтруда Чувашии после проведенного 30.06.2022 капитального ремонта здания в нарушение ст. 64 Технического регламента.

Также, в нарушение п.4.4. СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. требования пожарной безопасности» настенные звуковые и речевые оповещатели расположены на расстоянии от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм. ✓

Вопреки требованиям п. 17 Правил на объекте защиты отсутствует (не представлена) соответствующая документация, подтверждающая проведение эксплуатационных испытаний ограждения на крыше. ✓

Кроме того, в нарушение п.18 Правил на дверях чердачного помещения, подвала не размещена информация о месте хранения ключей.

В нарушение п.23 Правил, требований ГОСТ Р 12.4.026-2015 на путях эвакуации не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности (места размещения огнетушителей, кнопок включения установок (систем) пожарной автоматики, звуковых оповещателей пожарной тревоги, направления к эвакуационным выходам).

Дата, время и место совершения правонарушения: 11 часов 00 минут 23.05.2023, Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. 30 лет Победы, д. 29.

Лицом, ответственным за соблюдение требований пожарной безопасности является директор БУ ЧР «Ядринский КЦСОН» Минтруда Чувашии Степанова Н.Н.

Выявленные нарушения требований пожарной безопасности создают угрозу жизни и здоровью граждан, пребывающих в учреждении.

Таким образом, в действии (бездействии) должностного лица — директора БУ ЧР «Ядринский КЦСОН» Минтруда Чувашии Степановой Н.Н. усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ — то есть нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 25 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», ст.ст. 23.34, 28.4 КоАП РФ,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ:

Возбудить дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении должностного лица — директора БУ ЧР «Ядринский КЦСОН» Минтруда Чувашии Степановой Нины Николаевны, 19.09.1971 года рождения, уроженки с. Большой Сундырь Ядринского района Чувашской АССР, паспорт 9716 № 251119 выдан 20.10.2016 Межрайонным отделом УФМС России по Чувашской Республике, зарегистрированной и проживающей по адресу: Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. К. Маркса, д. 52, кв. 9.

Постановление для рассмотрения по существу направить в ОНД и ПР по Ядринскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Чувашской Республике.

О результатах рассмотрения дела об административном правонарушении прошу проинформировать прокуратуру Ядринского района Чувашской Республики с приложением копии принятого по нему решения.

Прокурор района

старший советник юстиции

В.Ю. Захаров

Статья 51 Конституции Российской Федерации. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

 Степанова Н.Н.

Лицу, привлекаемому к административной ответственности, разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. ст., 24.2, 24.4, 25.1, 25.5 КоАП РФ, в том числе: лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, выступать на родном языке и пользоваться услугами переводчика, если не владеет языком, на котором ведется производство по делу, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

 Степанова Н.Н.

С постановлением ознакомлен(а), объяснения даны на отдельном листе
« ___ » мая 2023 г.

 Степанова Н.Н.

Замечания, дополнения, предложения к постановлению

Копию постановления получил(а) « ___ » мая 2023 г.  Степанова Н.Н.